

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME05.H00412

Срок действия с 24.05.2019 по 23.05.2022

№ 0060484

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов АНО "Научно-Технический Центр "Орган по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов". Место нахождения: 196105, Россия, город Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 2. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ME05 срок действия с 27.01.2015. Телефон: +78123699167, адрес электронной почты: elmatep1@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Устройство комплектное распределительное на напряжение 20 кВ серии "ОМЕГА" на номинальный ток до 2000 А, номинальный ток отключения до 25 кА
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98 в части устойчивости к сейсмическому воздействию интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой от 0 до 10 м; ГОСТ 30631-99, ГОСТ 17516.1-90 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам группы механического исполнения М6; ТУ3414-002-32000183-2014

код ТН ВЭД России:
8537209100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОЭРА", ИНН 7817331267 196641, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона "Металлострой", дорога на Металлострой, дом 3, корпус 2
Телефон: +78127791278 Факс: +78127791264 E-mail: info@energoera.spb.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОЭРА", ИНН 7817331267 196641, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона "Металлострой", дорога на Металлострой, дом 3, корпус 2
Телефон: +78127791278 Факс: +78127791264 E-mail: info@energoera.spb.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 17/16 от 09.06.2016, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG74; Сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.M0014159 от 10.05.2018, выданного Обществом с ограниченной ответственностью "Международный центр сертификации"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью "Добровольная сертификация" на изделии, на упаковке и в сопроводительной документации.

Схема сертификации ЗС



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

О.В. Соколов
инициалы, фамилия

И.А. Пузырева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации